

**Государственное автономное профессиональное образовательное  
учреждение  
«Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева»**



**ПОЛОЖЕНИЕ № 10**

**О пожарно-технической комиссии**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Пожарно-техническая комиссия создается в целях привлечения преподавательского персонала, инженерно-технических работников, рабочих и служащих к проведению профилактических противопожарных мероприятий в ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева».

1.2. Пожарно-техническая комиссия назначается по учреждению в составе заведующего хозяйственной частью, ответственного по пожарной безопасности, ответственного по ТБ и охране труда, специалистов по энергетике и водоснабжению, начальника пожарной охраны (добровольной пожарной дружины) и других лиц по усмотрению директора колледжа.

1.3. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна поддерживать постоянную связь с местными органами государственного пожарного надзора.

**II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

2.1. Основные задачи пожарно-технической комиссии:

- выявление пожароопасных нарушений и недочетов в технологических процессах производства, энергетическом и газовом оборудовании, холодильных установках, системах отопления и вентиляции, складском хозяйстве, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на их устранение;

- содействие пожарной охране учреждения в организации и проведении профилактической работы, установлении и поддержании строгого противопожарного режима;

- организация рационализаторской и изобретательской работы по

служащих, преподавателей и инженерно-технических работников по вопросам соблюдения противопожарных правил и режимных требований.

2.2. Пожарно-техническая комиссия для осуществления поставленных задач должна:


- ежегодно не реже одного раза в квартал проводить детальный осмотр территории и всех зданий и помещений учреждения с целью выявления противопожарных нарушений, намечать пути и способы их устранения с указанием конкретных сроков выполнения;
- ставить вопросы о противопожарном состоянии учреждений или отдельных подразделений на обсуждение производственных совещаний;
- принимать активное участие совместно с администрацией колледжа в разработке инструкций по пожарной безопасности;
- проводить пожарно-технические конференции в учреждении с участием специалистов пожарной охраны, научно-технических работников, профсоюзных организаций по вопросам пожарной безопасности;
- проводить смотры противопожарного состояния учреждений, проверку боеспособности добровольных пожарных дружин, а также проверять выполнение противопожарных мероприятий, предложенных государственным пожарным надзором. В зависимости от местных условий директор колледжа может поручить пожарно-технической комиссии проведение и других мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

2.3. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются директором колледжа и подлежат выполнению в установленные сроки. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, возлагается непосредственно на инженера по противопожарной безопасности и охране труда, начальника добровольной пожарной дружины или лиц, их замещающих.

2.4. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, она представляет свои предложения директору колледжа, который согласовывает этот вопрос с органами государственного пожарного надзора.

РАЗРАБОТАЛ

заведующий хозяйственной  
части



Табхаев Ц.Б. «\_\_\_» 20\_\_ г.

Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика

Утверждено  
Приказом директора ГАОУ СПО  
«Агинский медицинский колледж»  
№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_ января 2012 г.

План работы пожарно-технической  
комиссии на 2012 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Примечание
1.	Плановая проверка по выполнению мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности:	Апрель	
2.	Внеплановая проверка по выполнению мероприятий по пожарной безопасности, устранению выявленных нарушений:	Март	
3.	Проведение практических тренировок по действиям персонала при возникновении возгорания:	Июнь	
4.	Проведение обучения персонала ГАОУ СПО «Агинский	С марта по октябрь	
	медицинский колледж» требованиям пожарной безопасности по 14-часовой		
	программе		
5.	Организация и проведение пожарно-технического минимума:	По графику	

Председатель комиссии:

/Петров С.А./

Российская Федерация  
Министерство Здравоохранения  
Забайкальского края  
Государственное Автономное  
Образовательное Учреждение  
Среднего профессионального  
образования «Агинский  
медицинский колледж» 687000,  
Забайкальский край, Агинский  
район, пгт.Агинское,  
ул.Комсомольская,53

<b>Перечень показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта)</b>	Значение показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта)
<b>Наименование объекта, адрес, руководитель</b>	ГАОУ СПО «Агинский медицинский колледж (учебный корпус)». Адрес: Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Комсомольская,53 Директор: Бадмаева Э.Э.
<b>Общие сведения</b>	Здание учебного корпуса отдельно стоящее. 2-х этажное размер в плане 28,2x19,36 метров, высота 12,35 метров, в здании находится цокольный этаж. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия здания железобетонные, кровля — кровельное железо 0,55 мм. на деревянной обрешетке.
<b>Степень огнестойкости здания</b>	II
<b>Пути эвакуации</b>	Из помещения на улицу в здании 2 выхода и 1 выход через цокольный этаж
<b>Противопожарная защита</b>	Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации с тепловыми и дымовыми датчиками.
<b>Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления, отопления</b>	Напряжение: силовое 380 В, осветительное 220 В со скрытой проводкой. Электрощитовая расположена на 1 этаже. Отопление здания автономное, водяное, электро-котлами. Теплоузел находится в помещении цокольного этажа. Вентиляция естественная, приточно-вытяжная.

<b>Перечень показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта)</b>	Здание показателей пожарно-тактической характеристики организации (объекта) Учебный корпус 2 этажа
<b>Лифтовое хозяйство</b>	Отсутствует
<b>Противопожарное водоснабжение</b>	Здание оборудовано объединенным хозяйствственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Противопожарный расход воды на внутреннее пожаротушение из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Пожарный водопровод 0-51 мм., на котором оборудовано 3 ПК. Рукава прорезиненные, длиной 20 м.
<b>Связь</b>	Здание оборудовано городской телефонной связью
<b>Пожарная опасность</b>	Пожарную опасность в здании учебного корпуса представляют: учебные классы и административные кабинеты, в которых находится большое количество мебели и электро-приборов, система вентиляции, по которой возможен переход огня на вышележащие этажи и сильное задымление этажей, наличие большого количества людей в здании в дневное время.